

网络公开信息表

建设单位名称	国电电力瓜州风力发电有限公司														
建设单位地理位置	酒泉地区瓜州县城东北约 67km、玉门镇西北约 73km 处的戈壁荒滩	建设单位联系人	詹经理												
项目名称	国电安北第四风电场 600MW 项目 C 区 201MW 风力发电项目														
项目简介	甘肃瓜州安北第四风电场 C 区 201MW 工程，场址位于酒泉地区瓜州县城东北约 67km、玉门镇西北约 73km 处的戈壁荒滩。总装机容量仍为 201MW，年上网电量为 55395.6 万 kW.h，年利用小时数为 2756h。														
现场调查人员	王剑、周森	现场调查时间	2017 年 10 月 25 日												
现场检测人员	安海蛟	现场检测时间	2016 年 11 月 10 日												
建设单位陪同人	姜工														
项目存在的职业病危害因素	该公司在生产工艺过程中存在的主要职业病危害因素有风机转动时产生的噪声和电机、箱式变压器等电气设备运行时产生的工频电场。														
职业病危害因素检测结果	该风电场生产运行工接触的噪声、工频电场强度均符合 GBZ 2.2-2007 的要求。														
评价结论及建议	<p>1 分项结论</p> <p>对该公司职业病危害现状及职业病危害防治现状进行逐项评价，见表 1。</p> <p>表 1 用人单位职业病危害现状评价分项结论</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>项目</th> <th>判断</th> <th>存在问题简要说明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.总体布局</td> <td>符合</td> <td>--</td> </tr> <tr> <td>2.设备布局</td> <td>符合</td> <td>--</td> </tr> <tr> <td>3.建筑卫生学</td> <td>符合</td> <td>--</td> </tr> </tbody> </table>			项目	判断	存在问题简要说明	1.总体布局	符合	--	2.设备布局	符合	--	3.建筑卫生学	符合	--
项目	判断	存在问题简要说明													
1.总体布局	符合	--													
2.设备布局	符合	--													
3.建筑卫生学	符合	--													

4.职业病危害因素	符合	--
5.职业病防护设施	符合	--
6.应急救援设施	--	--
7.职业健康监护	符合	--
8.个人防护用品	符合	--
10.职业卫生管理组织机构	符合	--
11.职业卫生管理制度	符合	--
12.职业病危害告知	不符合	未进行告知。
13.职业卫生培训	不符合	该公司的主要负责人、职业卫生管理人员、劳动者均未参加职业卫生培训。
14.职业病危害项目申报	不符合	未进行申报。
15.既往职业卫生评价建议落实情况	--	本次为首次评价。

## 2 职业病危害风险分类

根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）该项目属于电力、热力生产和供应业；《建设项目职业病危害风险分类管理目录》（安监总安健〔2012〕73号）中将电力、热力生产和供应业中的其他电力生产分类为职业病危害较重的行业，结合对建设项目职业病危害因素接触水平的综合分析，判定该项目为职业病危害较重的建设项目。

## 3 建议

- (1) 该公司应制定职业病防治计划和实施方案并按照防治计划和实施方案的内容对其进行落实。
- (2) 该公司应委托具有职业病危害因素检测资质的机构进行职业病危害因素定期检测。

(3) 该公司应与劳动者签订职业病危害告知书，将工作过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇等如实告知劳动者。

(4) 该公司应对劳动者进行职业卫生培训，并将培训资料如培训计划、签到表、考试试卷、培训课件等存档；该公司主要负责人和职业卫生管理人员应参加职业卫生培训并取得职业卫生培训合格证书。

(5) 该公司应在风电场醒目位置设置“注意工频电场伤害”警示标识。

(6) 该公司应设置用于职业病防治的专项经费，专项经费主要包括职业卫生管理机构的组织工作经费、防护设施建设与维护、个人劳动防护用品、工作场所职业卫生检测评价、职业病危害因素监测设备购买、职业卫生宣传培训、职工健康监护、警示标识设置等内容。

(7) 该公司应在厂区醒目位置设置公告栏，公布有关职业病防治的规章制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措施和工作场所职业病危害因素检测结果。

(8) 该公司应根据《职业卫生档案管理规范》安监总厅安健〔2013〕171号的要求完善职业卫生管理档案。

(9) 该公司应向当地安全生产监督管理部门进行职业病危害申报。

(10) 因该公司劳动者存在野外作业，应对劳动者发放防紫外线护目镜和皮肤防护用品。