

# 安全评价报告信息网上公示

项目概况	项目名称	安徽省天然气开发股份有限公司利毫支线涡阳分输站安全现状评价		
	行业类别	陆上油气管道运输业	报告提交时间	2022.9.6
	项目简介	<p>涡阳分输站是利毫输气管道上的分输站，设计压力 4.0MPa。站场内不设天然气储存设施，只设过滤装置、调压装置和计量装置等。</p> <p>气源：接收上游利辛分输站来气。</p> <p>供气：涡阳分输站向涡阳县海特燃气有限公司、下游亳州分输站供气。向涡阳县海特燃气公司供气压力为 1.5MPa，向下游亳州供气压力 4.0MPa。</p>		
安全评价项目参与人员	项目评价组长	牛伟波	技术负责人	王晓华
	过程控制负责人	周媛	报告编制人	牛伟波
	报告审核人	张春节	安全评价师	牛伟波 李茂刚 臧怀壮 侯光第 宋生奎 孙亮 王军山
	注册安全工程师	牛伟波 周媛 侯光第 张春节 王军山	技术专家及技术人员	——
评价活动主要信息	安全评价类型	现状评价		
	到现场开展评价工作人员	牛伟波 侯光第		
	到现场开展评价工作时间及主要任务	2022.5.14，对现场进行勘验，收集资料。		

现场照片





备注及其他信息

无